

Assens Spildevand A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Att.: Stine M. Ansbjerg

3. august 2021
Sags id: 21/13743

Skallebøllefløbet - Reguleringsprojekt st. 220 - st. 420

Assens Spildevand har den 31. marts 2021 fremsendt endeligt forslag til et reguleringsprojekt hvori der søges om godkendelse til at gennemføre en regulering og ændring af Skallebøllefløbets linjeføring på den rørlagte strækning st. 220 – 420, så den føres uden om det eksisterende regnvandsbassin (se bilag).

Reguleringsprojektet omfatter omlægning af Ø400bt rørledningen på strækningen st. 220-420 (blå og grøn streg på kort 1).

Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på vandløbets regulativmæssige vandføringsevne. Projektet sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

Fremlæggelsen sker i henhold til kap. 2 og 5 i Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer.



Kort 1. Skallebøllefløbet ved Kelstrupvej (rød streg). Grøn streg: ny rørledning. Blå streg: rørledning nedlægges.

Formål

Formålet med dette reguleringsprojekt er at flytte det rørlagte vandløb, så det føres syd om det eksisterende regnvandsbassin, så der efterfølgende bliver plads til at udvide dette bassin i området på matr. 1ø, Kildebjerg, Vissenbjerg. Regnvandsbassinet ønskes udvidet i forbindelse med etablering af et nyt byggemodningsområde syd for Kelstrupvej og for forberedelse til kommende fælleskloakerede oplande ved Odensevej i 2022.

Projektets parter

Ansøger:

- Assens Forsyning, Skovvej 2B, 5610 Assens

Lodsejere:

- Karin Thomsen, Violvænget 6, 5492 Vissenbjerg, matr. 5u, Skallebølle By, Vissenbjerg
- Børge Madsen, Violvænget 8, 5492 Vissenbjerg, matr. 5t, Skallebølle By, Vissenbjerg
- Henning Johansen, Violvænget 10, 5492 Vissenbjerg, matr. 5s, Skallebølle By, Vissenbjerg
- S. Lorentzen Ejendomme ApS, Høedvej 44, 5620 Glamsbjerg, matr. nr. 1aø, Kildebjerg, Vissenbjerg, (Rosenvænget 2, 5492 Vissenbjerg)

Beskrivelse af vandløb

Skallebølleafløbet er et offentligt rørlagt vandløb, der på projektstrækningen er rørlagt i Ø400 mm betonrør. Vandløbet er ikke målsat og ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper. Statens Vandplan 2015-2021 indeholder ikke nogen planlagt indsats på projektstrækningen.

Recipienten er det offentlige vandløb Højbjergafløbet der er målsat til god økologisk tilstand i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbet har ikke målopfyldelse, og det er kommunens vurdering, at recipienten vil forblive målsat. Recipienten er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Recipienten er et type 1 vandløb (mindre vandløb).

Kommunens bemærkninger

For at sikre afledning af regnvand fra nye byggemodningsområder ønsker Assens Forsyning at udvide det eksisterende regnvandsbassin på matr. 1ø, Kildebjerg, Vissenbjerg.

Assens Forsyning ønsker derfor at omlægge det eksisterende vandløb der føres i Ø400mm betonrør. Omlægningen lægges som en tilsvarende Ø400mm ledning i betonrør og der sættes 2 stk. Ø1250mm beton brønde hvor vandløbet afskæres.

Kommunen bemærker, at ifølge Assens Forsyning vil omlægning af rørforløbet ikke få negative konsekvenser for dræningen af opstrøms liggende arealer. Omlægningen etableres med en faldhøjde på ind- og udløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i vandløbssystemet og oplandet.

Kommunen vurderer samlet, at der vil kunne meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet, at sagen sendes i høring hos opstrøms lodsejere og interesserede organisationer i 4 uger, inden der sker endelig godkendelse.

Myndighedskrav

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 6 om regulering af vandløb.

Endvidere stilles der krav om, at det ved projektet gennemførelse sikres at:

- projektet udføres som ansøgt og beskrevet i kortbilaget.
- anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
- afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke forringes.
- anlægget færdigmeldes til Assens Kommune, Miljø og Natur, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
- færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr og med en nøjagtighed på +/- 0,03 meter mht. strømningsvej, bundkoter, dimensioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende rørsystem.

Lovgrundlag

Reguleringsprojektet behandles efter:

- kap. 6 i vandløbsloven (LBK. 1217 af 25.11.2019)
- kap. 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016).

Øvrig lovgivning

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 1225 af 25. oktober 2018) foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f. Assens Kommune har på baggrund af VVM screeningen vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Det ansøgte regulerings projekt vurderes til ikke at få nogen nævneværdig effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område. Assens Kommune har ikke konstateret eller kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området.

Projektområdet omfatter ikke NBL §3-beskyttede områder. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Projektets økonomi

Assens Forsyning afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.

Tidsplan

Reguleringsprojektet sendes i 4 ugers høring primo august, med efterfølgende godkendelse og 4 ugers klageperiode fra primo september 2021. Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er gældende i 3 år.

Miljø og Natur

Høring

Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den **31. august 2021**. Sags id. 21/13743 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Reguleringsprojektet offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: <http://www.assens.dk/>

Du er også velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål til projektet.

Venlig hilsen

Peter T. Worm
Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

Lodsejere:

- Karin Thomsen, Violvænget 6, 5492 Vissenbjerg,
- Børge Madsen, Violvænget 8, 5492 Vissenbjerg,
- Henning Johansen, Violvænget 10, 5492 Vissenbjerg
- S. Lorentzen Ejendomme ApS, Høedvej 44, 5620 Glamsbjerg.

Myndigheder og foreninger:

- Naturstyrelsen, ode@nst.dk
- Fiskeristyrelsen, e-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Assens, e-mail: dnassens-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail: fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Odense Bys Museer, e-mail: museum@odense.dk
- Dansk botanisk forening Fyn, e-mail: toni.reese.naesborg@gmail.com
- Dansk Ornitologisk forening, e-mail: natur@dof.dk
- DOF-Fyn, e-mail: assens@dof.dk

Bilag

- Projektforlag på oversigtskort